様式 1−2

学校環境衛生検査票

（換気及び保温等）

春日井市学校薬剤師会

学校名	学校		担当薬剤師	
検査日	平成　年　月　日		学校担当職氏名	
教室名				注意！ 二酸化窒素： 燃焼器具を使用している教室（2カ所） 一酸化炭素： 燃焼機具を使用している教室（1カ所） 温度、相対湿度、粉塵、二酸化炭素： どの教室でも可能（1カ所） *温度、相対湿度、二酸化炭素、二酸化窒素は外気も測定
教室容積	m³	m³	m³	
縦x横x高	m × m × m	m × m × m	m × m × m	
在室人員（生徒＋職員）	人	人	人	
授業内容				
暖房機	形式：ガス・石油 （開放型・半開放型・密閉型）	形式：ガス・石油 （開放型・半開放型・密閉型）	エアコン 設定温度　℃	
測定前の換気状況				
測定時の窓等の状況　窓（廊下側）	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	
測定時の窓等の状況　窓（外気側）	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	
測定時の窓等の状況　天窓（廊下側）	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	
測定時の窓等の状況　天窓（外気側）	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	全開・一部開・閉	
時間	：～：	：～：	：～：	外気
*乾球温度	℃	℃	℃	℃
*湿球温度	℃	℃	℃	℃
*相対湿度	%	%	%	%
二酸化炭素　①開始時	ppm	ppm	ppm	ppm
二酸化炭素　②15分後	ppm	ppm	ppm	参考 外気は400ppm前後
二酸化炭素　③30分後（基準：1500ppm以下）	ppm	ppm	ppm	
二酸化炭素　④終業時	ppm	ppm	ppm	
二酸化窒素※2 基準：0.06ppm以下	ppm	ppm		ppm
一酸化炭素※2 基準：10ppm以下	ppm	ppm		
浮遊粉じん※1 基準：0.10mg/m3以下	mg／m³	mg／m3	mg／m3	
気流※1 基準：0.5m/秒以下	m/秒	m/秒	m/秒	
所見・備考				

＊　乾球温度等の測定はアスマン通風乾湿計で、教室中央で測定した結果を記入すること。

※1　冷房時又は暖房時に測定する。

※2　燃焼型の暖房機器を使用している場合に行う